

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	한신공영(주) 1-5생활권 H5BL 한신리저브2		②성명(대표자)		선 홍 규				
	주 소	세종특별자치시 어진동 520번지 (전화번호:010-6772-1144)								
	공동주택 현황	세대별 규모								
	공급세대	84.6373㎡	84.9478㎡	84.9300㎡	84.9762㎡	84.9762㎡	84.8486㎡	84.8486㎡		
		145 세대	90 세대	40 세대	12 세대	36 세대	41 세대	13 세대		
	596 세대	115.2644㎡	115.2644㎡	115.6030㎡	115.3263㎡	115.3263㎡	134.1300㎡	154.8854㎡		
		102 세대	16 세대	51 세대	31 세대	13 세대	4 세대	2 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생			등 록 번 호		송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	2/11 (14:17~15:18)	거실중앙부 (401-502)	북동향	8.4	139.6	9.1	23.9	47.5	2.5	밀폐	79.1
										환기	40.3
										(- hr)	
2지점	2/11 (14:00~15:01)	거실중앙부 (401-3204)	남서향	16.0	408.0	45.7	345.7	476.1	14.6	밀폐	85.0
										환기	56.5
										(- hr)	
3지점	2/11 (16:00~17:01)	거실중앙부 (402-1601)	북동향	12.2	274.8	14.0	85.6	160.0	7.9	밀폐	81.0
										환기	50.0
										(- hr)	
4지점	2/11 (15:46~16:47)	거실중앙부 (402-2604)	남서향	18.1	603.5	8.6	224.7	351.6	11.0	밀폐	93.8
										환기	43.2
										(- hr)	
5지점	2/11 (16:20~17:20)	거실중앙부 (403-501)	북서향	9.2	554.2	14.0	97.1	190.6	15.4	밀폐	95.8
										환기	50.6
										(- hr)	
6지점	2/22 (13:11~14:12)	거실중앙부 (404-1802)	북동향	9.8	141.3	7.7	72.0	98.9	20.3	밀폐	87.0
										환기	54.5
										(- hr)	
7지점	2/22 (13:00~14:01)	거실중앙부 (406-1701)	북동향	1.5	187.8	7.0	93.3	105.3	4.4	밀폐	85.2
										환기	70.4
										(- hr)	
평 균				10.7	329.9	15.1	134.6	204.3	10.9	밀폐	86.7
										환기	52.2
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고 (공고)합니다.

2022 년 03 월 04 일

제출자 한신공영(주) 세종 1-5생활권 H5BL 한신리저브2 신축공사 현장

현장대리인 이 철 효 (서명 또는 인)

